

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
 Главное управление МЧС России по Кировской области
 ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 Вятскополянского района и города Вятские Поляны
 ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

**Предписание № 50/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида "Улыбка" г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области», заведующей МКДОУ детский сад общеразвивающего вида "Улыбка" г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области» Соколова Лариса Александровна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 50 от 23.04.2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. до 11 ч 00 мин. 15.05.2018 г., с 09 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. 21.05.2018 г., с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин. 30.05.2018 г проведена плановая выездная проверка инспектором ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – государственным инспектором Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзяновым Ринатом Равильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждение детский сад общеразвивающего вида "Улыбка" г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области» по адресам: Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Пушкина, 2а, ул. Спортивная, 4а, 4б, ул. Октябрьская, 33а

(наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: и.о. заведующего МКДОУ детский сад общеразвивающего вида "Улыбка" г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области» Казакова Лариса Олеговна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Пушкина, 2а, ул. Спортивная, 4а, 4б, ул. Октябрьская, 33а				
1.	Не проведено эксплуатационное испытание ограждений на крышах зданий и наружных лестниц 3-го типа, с составлением соответствующих протоколов испытаний.	ППР в РФ п.24.	01.11.2018	
2.	Не обеспечено дублирования сигнала системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без	ФЗ №123-ФЗ ст.83. п. 7.	01.11.2018	

	участия работников учрежде- ния.			
Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Пушкина, 2а, ул. Спортивная, 4б, ул. Октябрьская, 33а				
3.	В складских помещениях нет обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	ППР в РФ п.20	01.11.2018	
4.	В зданиях и помещениях недостаточное количество аварийного эвакуационного освещения на путях эвакуации и в коридорах. Часть аварийного освещения в нерабочем состоянии.	СНиП 21-01-97* п.6.22; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13330 п. 7.6.3.	01.11.2018	
Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Октябрьская, 33а, ул. Пушкина, 2а				
5.	Двери эвакуационных выходов из групповой ячейки, имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери открываются изнутри ключом.	СП 1.13130.2009 п.4.2.7.	01.11.2018	
6.	Помещение гладильной не разделена противопожарными преградами от других помещений детского сада.	СП 4.13130.2013 п. 5.2.6; СНиП 31-06-2009 п.6.24; ППР в РФ п.22.	01.11.2018	
Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Пушкина, 2а				
7.	Дверь, открывающейся из групповой ячейки №3 в коридор, уменьшат ширину эвакуационного пути по коридору, менее 1,2 метра.	СНиП 21-01-97* п.п.6.26, 6.27; СП 1.13130.2009 п.п. 4.3.3., 5.1.1	01.11.2018	
8.	Не проверена работоспособность внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов №№1,2,3,4,5,6,7,8,9) с составлением акта.	ППР в РФ п. 55.	01.11.2018	
9.	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов.	ФЗ-123 ст. 107.	01.11.2019	
10.	Конструкция соединительных головок пожарных кранов не позволяет подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.	ФЗ-123 ст.106.	01.11.2019	
11.	На 1-м этаже, у западной лестничной клетки, отсутствует дверь, отделяющая коридор от лестничной клетки, предназначенная для ограничения распространения опасных факторов пожара на путях эвакуации.	ППР в РФ п. 23д; СНиП 21-01-97* п.6.18; СП 1.13130.2009 п.4.2.7.	01.11.2018	
12.	Ширина эвакуационных дверей ведущие на наружные лестницы 3-го типа с групповых ячеек №№6,7,8,9,10,11 составляет 0,69м, что менее требуемого СП 1.13130.2009г.	СП 1.13130.2009 п.5.2.14. СНиП 21-01-97* п.6.16	01.11.2019	
13.	На первом этаже коридор не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки. Длина коридора более	СНиП 21-01-97* п.п.6.26. СП 1.13130.2009 п.п. 4.3.3.	01.11.2019	

60 м.			
-------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Вятскополянского района
и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзянов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)

" 30 " мая 20 18 г.



М.П.И.*

Предписание для исполнения получил:




 (подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

" 30 " мая 20 18 г.

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору